



**Goleniowskie  
Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76  
REGON 320420881  
KRS 0000291232  
kapitał zakładowy 84.258.500,00 zł

konto bankowe:  
PEKAO S.A. O/Goleniów  
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923  
tel. 91 881-23-28  
fax 91 881-23-35  
e-mail: biuro@gwik.pl

Goleniów, dnia 25 kwietnia 2018 roku

Numer referencyjny: GWiK/ZP/113/2018r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonym na:  
**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółwia Błoc, Białuń, Miękowo  
na terenie gminy Goleniów. Etap II i Etap III- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w Białuniu i Miękowie”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r; poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie nr 1**

W związku ze zmianami opublikowanymi na stronie Zamawiającego w dniu 23.04.2018r. związanymi z zamianą rur żeliwnych na rury PE dla rurociągów tłocznych, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie jakie rury należy zastosować na odcinku rurociągu tłoczego S34-R82 do wykonania metodą bezwykopową?

**Odpowiedź nr 1**

Na odcinku rurociągu tłoczego S34-R82 do wykonania metodą bezwykopową należy zastosować rury o następujących właściwościach przy zachowaniu średnic nominalnych:

1. rura rdzeniowa z PE 100 RC wykonana z materiału o wysokiej odporności względem powolnej propagacji pęknięć,
2. rura z dodatkowym płaszczem ochronnym z mineralnie wzmocnionego polipropylenu, chroniącym rurę rdzeniową od skutków zarysowań,
3. rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów, zgodna z PAS 1075 Typ 3,
4. rura z fabrycznie przyciętym płaszczem dla zgrzewów doczołowych,

5. rura ze spiralnie nawiniętymi na rurę rdzeniową taśmami aluminiowymi, pozwalającymi na detekcje uszkodzeń rury rdzeniowej.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.gwik.pl](http://www.gwik.pl)

**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr inż. Janusz Dawidziak*